

QUALIFOUDRE

- Objectif: démarche de qualification
- Concerne:
 - fabrication
 - étude
 - installation
 - vérification
- 3 cas:
 - cas simple
 - cas intermédiaire
 - cas complexe

REFERENTIELS

- NF C 17100
- NF C 17102
- UTE C 17100-2

- Existence de textes concernant les installations classées pour l'environnement

CHOIX TECHNIQUES

- NFC 17 102: PDA
- Normes NFC 17 100 et/ou NFC 15 100
- Mesureur de terre HF

Les normes et la foudre

- Le renvoi systématique à la mesure de la prise de terre
- Le manque de clarté sur les terres et les masses
- La mise en œuvre de parafoudres sur le réseau BT en cas de paratonnerre (C15100)
- La norme EN 60079-14 concernant les installations électriques dans les emplacements dangereux