

# QUALIFOUDRE

- Objectif: démarche de qualification
- Concerne:
  - fabrication
  - étude
  - installation
  - vérification
- 3 cas:
  - cas simple
  - cas intermédiaire
  - cas complexe

# REFERENTIELS

- NF C 17100
- NF C 17102
- UTE C 17100-2
  
- Existence de textes concernant les installations classées pour l'environnement

# CHOIX TECHNIQUES

- NFC 17 102: PDA
- Normes NFC 17 100 et/ou NFC 15 100
- Mesureur de terre HF

# Les normes et la foudre

- Le renvoi systématique à la mesure de la prise de terre
- Le manque de clarté sur les terres et les masses
- La mise en œuvre de parafoudres sur le réseau BT en cas de paratonnerre (C15100)
- La norme EN 60079-14 concernant les installations électriques dans les emplacements dangereux